



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

CQC标志认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他：利用已获证书结果模式

申请编号： V2022CQC107502-985152

（任务编号）

产品名称： 小型断路器

型 号： CDB6H-80

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

样品名称:	小型断路器	委托人:	德力西电气(芜湖)有限公司
型号规格:	CDB6H-80	委托人地址:	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
商 标:	/	生产者:	德力西电气有限公司
样品数量:	5台	生产者地址:	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
样品来源:	企业送样	生产企业:	德力西电气(芜湖)有限公司
收样日期:	2022年9月30日	生产企业地址:	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
完成日期:	2022年10月8日		

原获证(母证书号: CQC22107348952)产品依据标准GB/T10963.1-2020检验合格,经本单位对本次送样样品的核查,本次送样品与原获证(母证书号: CQC22107348952)产品描述、内部结构一致。

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDB6H-80 Ue: AC230/400V、AC240/415V(1P), AC230/240V(1P+N), AC400/415V(2P、3P、3P+N、4P); In:80A; 瞬时脱扣类型:B型、C型、D型; Ics=Icn=6kA; 50Hz/60Hz; 极数: 1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极), 1P+N(1个保护极, N极可开闭), 3P+N(3个保护极, N极可开闭)

主检: 周建勋 签名: 周建勋 日期: 2022.10.9

审核: 吴江 签名: 吴江 日期: 2022.10.9

签发: 李斌 签名: 李斌 日期: 2022.10.9

湖南电科院检测集团有限公司



备注:

	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	德力西电气有限公司	德力西电气(芜湖)有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
型号	CDB6i-80	CDB6H-80
母证书编号	CQC22107348952	
母证书检测机构	湖南电科院检测集团有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“03401-22-04002A-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址、型号, 其余参数均一致。