



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627273

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器
CDB6i, CDBU; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 09 日 有效期至：2029 年 05 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627273

证书附页: 第 1 页 共 1 页

CDB6i, CDBU

Ui:500V; Uimp:4kV;

Ue: CDBU:AC230V/400V (1P)、AC230V (1P+N)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P)

CDB6i:AC230V/400V/240V/415V(1P),AC230V/240V(1P+N),AC400V/415V(2P,3P,3P+N,4P);

In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型;

Ics=Icn:6kA(1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P);

极数: 1P+N(一个保护极,N 极可开闭),3P+N(三个保护极,N 极可开闭)(B 型/C 型/D 型/10A-63A); 1P,2P,3P,4P(B 型/C 型/D 型/1A-63A)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司