



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307634819

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

CDB6i-80 Ue: AC230/400V、AC240/415V (1P), AC230/240V (1P+N), AC400/415V (2P、3P、3P+N、4P); In:80A; 瞬时脱扣类型:B 型、C 型、D 型; Ics=Icn=6kA; 50Hz/60Hz; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极), 1P+N (1 个保护极, N 极可开闭), 3P+N (3 个保护极, N 极可开闭)

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 29 日 有效期至: 2029 年 05 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

