



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0983

# CQC标志认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2022CQC107502-942298

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: GDB6i-80

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



## 安全型式试验报告

|       |            |         |                     |
|-------|------------|---------|---------------------|
| 样品名称: | 小型断路器      | 委托人:    | 德力西电气有限公司           |
| 型号规格: | CDB6i-80   | 委托人地址:  | 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 商 标:  | /          | 生产者:    | 德力西电气有限公司           |
| 样品数量: | 55台        | 生产者地址:  | 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| 样品来源: | 企业送样       | 生产企业:   | 德力西电气(芜湖)有限公司       |
| 收样日期: | 2022年4月24日 | 生产企业地址: | 安徽省芜湖市芜湖机械工业园       |
| 完成日期: | 2022年6月10日 |         |                     |

试验依据标准:GB/T10963.1-2020《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDB6i-80 Ue: AC230/400V、AC240/415V(1P), AC230/240V(1P+N), AC400/415V(2P、3P、3P+N、4P); In:80A; 瞬时脱扣类型:B型、C型、D型; Ics=Icn=6kA; 50Hz/60Hz; 极数:1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极), 1P+N(1个保护极, N极可开闭), 3P+N(3个保护极, N极可开闭)

主检: 周建勋 签名: 周建勋 日期: 2022.6.13  
 审核: 吴江 签名: 吴江 日期: 2022.6.13  
 签发: 李斌 签名: 李斌 日期: 2022.6.13

湖南电科院检测集团有限公司

2022年6月13日

检验检测专用章

备注:

样品编号:

程序A1: #A1-1 D80 1P; #A1-2 D80 4P

程序A2: #A2-1~#A2-3 D80 1P; #A2-4~#A2-6 D80 4P

程序B: #B-1~#B-3 D80 1P; #B-4~#B-6 D80 4P;

#B-7~#B-9 B80 1P; #B-10~#B-12 B80 4P

程序C1: #C1-1~#C1-3 D80 1P; #C1-4~#C1-6 D80 4P

程序C2: #C2-1~#C2-3 D80 1P; #C2-4~#C2-5 D80 2P; #C2-6 D80 4P

程序D0+D1: #D-1~#D-3 D80 1P; #D-4~#D-9 D80 4P

程序D0: #D0-1 B80 1P ; #D0-2 C80 1P

程序E1: #E1-1~#E1-6 D80 1P; #E1-7~#E1-9 D80 2P; #E1-10~#E1-12 D80 4P