



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2022CQC107502-942276
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: CDB6i, CDBU

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: CDB6i, CDBU 商 标: / 样品数量: 112 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-04-14 完成日期: 2022-04-28	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDB6i, CDBU Ui:500V; Uimp:4kV; Ue: CDBU:AC230V/400V (1P)、AC230V (1P+N)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P) CDB6i:AC230V/400V/240V/415V(1P),AC230V/240V(1P+N),AC400V/415V(2P,3P,3P+N,4P); In: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型; Ics=Icn:6kA(1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P); 极数: 1P+N(一个保护极,N 极可开闭),3P+N(三个保护极,N 极可开闭) (B 型/C 型/D 型/10A-63A); 1P,2P,3P,4P(B 型/C 型/D 型/1A-63A).	
主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-05-25	 (检测机构名称、盖章) 2022年05月25日
审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-05-25	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-05-25	
备注: 1.变更情况: 见附页; 2.原认可报告编号: 03601-A-21C0189-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2017010307941330; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	