



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: V2021CQC107502-899802
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: CDB9N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: CDB9N 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-10 完成日期: 2021-12-15	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDB9N Ui:500V; Uimp:4kV; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P,3P,4P); In: 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A; 瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型; Ics=Icn:6kA; 极数: 1P,2P,3P,4P; 50/60Hz.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2021-12-26	 (检测机构名称, 盖章) 2021 年 12 月 24 日
审核: 任 翔 签名:  日期: 2021-12-24	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-12-24	
备注: 1.变更情况: 见附表 1; 2.原认可报告编号: 03601-A-20C0016-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2012010307558942; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	