



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690008

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

物联网断路器

CDBA; Ue: AC230V/240V(1P/2P)、AC400V/AC415V(3P/4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣类型: C型、D型; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P(带一个保护极)、2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、4P(带四个保护极); 控制方式: 手动合分、远程合分; 控制信号: 通信协议(RS485); 频率: 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月10日 有效期至: 2029年09月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

