



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC012035-1225623
(任务编号)


产品名称: 物联网断路器

型 号: CDBA

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号: V2024CQC012035-1225623 样品名称: 物联网断路器 型号: CDBA 数量: 126 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022-04-29 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /		委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园	
试验结论: 依据 NB/T 42149-2018 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDBA Ue: AC230V/240V(1P/2P)、AC400V/AC415V(3P/4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P(带一个保护极)、2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、4P(带四个保护极); 控制方式: 手动合分、远程合分; 控制信号: 通信协议(RS485); 频率: 50/60Hz;			
主检: 朱琳 签名:  日期: 2024-09-02		 浙江省机电产品质量检验检测所 2024 年 09 月 02 日	
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-09-02			
签发: 马琳 签名:  日期: 2024-09-02			
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—Y 图; 1P 和 3P 电源取电方式: 1P 取电 L 相、3P 取电任意一相和物联网模块上方单独引出 N 线共同提供供电电源。 本报告试验数据引用 C-06801-1C221251			