



产品认证证书

证书编号: CQC22012352783

发证日期: 2024 年 09 月 09 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 物联网断路器
CDBA; Ue: AC230V/240V(1P/2P)、AC400V/AC415V(3P/4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P(带一个保护极)、2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、4P(带四个保护极); 控制方式: 手动合分、远程合分; 控制信号: 通信协议(RS485); 频率: 50/60Hz

产品标准和技术要求 NB/T42149-2018

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-382301-2020 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 07 月 25 日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE