



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0307-4460025
(任务编号)

产品名称: 物联网断路器

型 号: CDBA

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 物联网断路器 型 号: CDBA 数 量: 126 台 收样日期: 2022-04-29 完成日期: 2022-06-20 样品来源: 工厂送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 合 格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDBAUe: AC230V/240V(1P/2P)、AC400V/AC415V(3P/4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P(带一个保护极)、2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、4P(带四个保护极);	
签发人: 马琳 签名: 马琳 签发日期: 2024-09-02	
备注: 本报告试验数据引用 C-06801-1C221251	


报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C240370
首页	√	1	C-06801-1C240370
报告组成	√	1	C-06801-1C240370
安全型式试验报告	√	191	C-06801-1C240370-S
电磁兼容型式试验报告	√	9	C-06801-1C240370-E
封底	√	1	C-06801-1C240370

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2024CCC0307-4460025 样品名称: 物联网断路器 型 号: CDBA 数 量: 126 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022-04-29 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /		委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力 西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园	
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDBAUe: AC230V/240V(1P/2P)、AC400V/AC415V(3P/4P); In: 6A、10A、 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣类 型: C 型、D 型; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P(带一个保护极)、2P(带两个保 护极)、3P(带三个保护极)、4P(带四个保护极);			
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2024-09-02		 浙江省机电产品质量检验检测所 2024 年 09 月 02 日	
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-09-02			
签发: 马 琳 签名:  日期: 2024-09-02			
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—Y 图;			