



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307686773

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

物联网断路器
CDBA-63B,CDBAZ-63B;具体参数和接线图详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月03日 有效期至：2029年09月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307686773

证书附页: 第 1 页 共 1 页

CDBA-63B,CDBAZ-63B

Ui:690V;Uimp: 6kV;

Ue:AC230V/240V,DC48V/60V/80V;

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

选择性类别:A 类;

Ics:6kA;Icu:6kA;

极数: AC:1P+N(1 个保护极, N 极可开闭);

DC:2P 外形(带一个保护极);


交流频率:50/60Hz;

适用于隔离用;

开关模式:手动合分,远程合分;

远程控制信号模式:通信协议(RS485 通讯).

直流接线方式:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司