



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■ 新申请 □ 变更 □ 监督 □ 复审 □ 其他:





申请编号: A2024CCC0307-4461312
(任务编号)

产品名称: 物联网断路器

型 号: CDBA-63B,CDBAZ-63B

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 物联网断路器 型号: CDBA-63B,CDBAZ-63B 数量: / 收样日期: / 完成日期: / 样品来源: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDBA-63B,CDBAZ-63B Ui:690V;Uimp: 6kV; Ue:AC230V/240V,DC48V/60V/80V; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 过电流脱扣器类型:热磁式; 选择性类别:A 类; Ics:6kA;Icu:6kA; 极数: AC:1P+N(1 个保护极, N 极可开闭); DC:2P 外形(带一个保护极); 交流频率:50/60Hz; 适用于隔离用; 开关模式:手动合分,远程合分; 远程控制信号模式:通信协议(RS485 通讯). 直流接线方式: 	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2024-08-16	
审核: 任 翔 签名:  日期: 2024-08-16	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-08-16	
备 注: 本报告为 CQC 自愿认证拆分 CCC 报告,本报告未进行试验,为了可追溯性,报告试验部分数据均为原报告 03601-A-22D0031-S 的试验数据。	