



产品认证证书

证书编号: CQC22012354639

发证日期: 2024 年 09 月 03 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 物联网断路器
CDBA-63B,CDBAZ-63B;具体参数和接线图详见附件

产品标准和技术要求 CQC1148-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-382301-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 08 月 09 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC22012354639

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDBA-63B,CDBAZ-63B

Ui:690V;Uimp: 6kV;

Ue:AC230V/240V,DC48V/60V/80V;

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

选择性类别:A 类;

Ics:6kA;Icu:6kA;

极数: AC:1P+N(1 个保护极, N 极可开闭);

DC:2P 外形(带一个保护极);


交流频率:50/60Hz;

适用于隔离用;

开关模式:手动合分,远程合分;

远程控制信号模式:通信协议(RS485 通讯).

直流接线方式:



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE