



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307761099

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

CDBNE-100Z; Ui:690V; Uimp: 6kV; Ue: AC230V (1P+N、2P)、AC400V (3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; B、C、D 型脱扣特性; Ics=Icn: 6kA; 极数: 1P+N (带一个保护极; N 极可开闭)、2P、3P+N (带三个保护极, N 极可开闭)、4P

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 12 日 有效期至: 2030 年 03 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

