



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他




申请编号: A2024CCC0307-4663019
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: CDBNE-100Z

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：小型断路器 型 号：CDBNE-100Z 商 标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：164 样品来源：企业送样 收样日期：2024-12-31 完成日期：2025-02-28	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气（芜湖）有限公司 生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论：依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CDBNE-100Z；Ui:690V；Uimp: 6kV；Ue: AC230V（1P+N、2P）、AC400V（3P+N、4P）；In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A；B、C、D 型脱扣特性；Ics=Icn: 6kA；极数：1P+N（带一个保护极；N 极可开闭）、2P、3P+N（带三个保护极，N 极可开闭）、4P	
主检：龙 玺 签名：  日期：2025-03-01	
审核：傅 炳 签名：  日期：2025-03-02	
签发：马 琳 签名：  日期：2025-03-03	
备注： 示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图 产品验证冲击耐受电压试验、电气间隙和爬电距离试验依据《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》（GB/T 14048.1-2012）进行。	