



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0304-4837993
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-06, CJX2v-06

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型号：CJX2s-06, CJX2v-06 商标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-08-25 完成日期：2025-10-28	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区															
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1。																
主检：黄轶婷 日期：2025.10.28 审核：冯林 日期：2025.10.28 签发：庄晓丽 日期：2025.10.28	 (检测机构名称、盖章) 2025年10月28日															
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304647800</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-810624</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	2024010304647800		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-810624		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	2024010304647800															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-810624															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

CJX2s-06, CJX2v-06

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:16A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/6A,AC380/400V/6A,AC660/690V/3.8A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/2.6A,AC380V/400V/2.6A,AC660/690V/1A;

使用类别:AC-3, AC-4;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,
50Hz,50/60Hz;

外壳防护等级: IP20(接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO 或 1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A