



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号: V2023CQC107502-1045936
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-09(N), CJX2s-12(N), CJX2s-16(N),
CJX2s-18(N), CJX2s-22(N),
CJX2sK-09(N), CJX2sK-12(N),
CJX2sK-18(N), CJX2v-09(N),
CJX2v-12(N), CJX2v-18(N),
CJX2H-09(N), CJX2H-12(N),
CJX2H-18(N), CJX2H-09(N) Z,
CJX2H-12(N) Z, CJX2H-18(N) Z

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号： CJX2s-09(N),CJX2s-12(N), CJX2s-16(N),CJX2s-18(N), CJX2s-22(N),CJX2sK-09(N), CJX2sK-12(N),CJX2sK-18(N), CJX2v-09(N),CJX2v-12(N), CJX2v-18(N),CJX2H-09(N), CJX2H-12(N),CJX2H-18(N), CJX2H-09(N)Z,CJX2H-12(N)Z, CJX2H-18(N)Z 商 标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-02-17 完成日期：2023-03-10	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区																		
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页																			
主检：  日期：2023.03.21	(检测机构名称、盖章) 2023 年 03 月 21 日 																		
审核：  日期：2023.03.21																			
签发：  日期：2023.03.21																			
备注： <table><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)制造商(生产厂)新增</td><td>意法半导体有限公司</td><td>意法半导体有限公司 雅特力科技(重庆)有限公司</td></tr><tr><td>安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)型号规格/牌号新增</td><td>STM32L011D4P6</td><td>STM32L011D4P6 AT32F421F8P7</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2014010304711486</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2022CQC107502-968505</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)制造商(生产厂)新增	意法半导体有限公司	意法半导体有限公司 雅特力科技(重庆)有限公司	安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)型号规格/牌号新增	STM32L011D4P6	STM32L011D4P6 AT32F421F8P7	原证书编号	CQC2014010304711486		原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-968505		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																	
安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)制造商(生产厂)新增	意法半导体有限公司	意法半导体有限公司 雅特力科技(重庆)有限公司																	
安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)型号规格/牌号新增	STM32L011D4P6	STM32L011D4P6 AT32F421F8P7																	
原证书编号	CQC2014010304711486																		
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-968505																		
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																		

附页:

CJX2s-09(N),CJX2s-12(N),CJX2s-16(N),CJX2s-18(N),CJX2s-22(N),CJX2sK-09(N),
CJX2sK-12(N),CJX2sK-18(N),CJX2v-09(N),CJX2v-12(N),CJX2v-18(N),CJX2H-09(N),
CJX2H-12(N),CJX2H-18(N),CJX2H-09(N)Z ,CJX2H-12(N)Z,CJX2H-18(N)Z

Ui:690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2s-09(N),CJX2sK-09(N),CJX2v-09(N),CJX2H-09(N),CJX2H-09(N)Z:

Ith:25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/9A,AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

AC-4:Ue/Ie: AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;

CJX2s-12(N),CJX2sK-12(N),CJX2v-12(N),CJX2H-12(N),CJX2H-12(N)Z:

Ith:25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4:Ue/Ie: AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

CJX2s-16(N):

Ith:25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/16A,AC380V/400V/16A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4:Ue/Ie: AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

CJX2s-18(N),CJX2sK-18(N),CJX2v-18(N),CJX2H-18(N),CJX2H-18(N)Z:

Ith:32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/18A,AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie: AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;

CJX2s-22(N):

Ith:32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/22A,AC380V/400V/22A, AC660V/690V/14A;

AC-4:Ue/Ie: AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,240V,380/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC 24V~48V,110V~250V (仅适用 CJX2H-09(N)Z,CJX2H-12(N)Z,CJX2H-18(N)Z) ;

极数:3P;

配用的辅助触头:(本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A