



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2024CCC0304-4525841

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-09(N), CJX2s-12(N),
CJX2s-16(N), CJX2s-18(N),
CJX2s-22(N), CJX2s-09(N) 11A,
CJX2s-12(N) 11A, CJX2s-18(N) 11A,
CJX2v-09(N), CJX2v-12(N),
CJX2v-18(N), CJX2H-09(N),
CJX2H-12(N), CJX2H-18(N),
CJX2H-09(N) Z, CJX2H-12(N) Z,
CJX2H-18(N) Z

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号： CJX2s-09(N),CJX2s-12(N), CJX2s-16(N),CJX2s-18(N), CJX2s-22(N),CJX2s-09(N)11A, CJX2s-12(N)11A,CJX2s-18(N)11A, CJX2v-09(N),CJX2v-12(N), CJX2v-18(N),CJX2H-09(N), CJX2H-12(N),CJX2H-18(N), CJX2H-09(N)Z,CJX2H-12(N)Z, CJX2H-18(N)Z 商 标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：61 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-10-15 完成日期：2024-11-11	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气（芜湖）有限公司 生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园															
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1。																
主检：黄铁娟 期：2024.11.19																
审核：王林 期：2024.11.19																
签发：庄晓雨 期：2024.11.19																
备注：本报告数据引用 00901-A2024CCC0304-4525840。 <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页 2</td><td>见附页 2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304631642</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC107502-1045938</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	2024010304631642		原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1045938		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	2024010304631642															
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1045938															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页:

CJX2s-09(N),CJX2s-12(N),CJX2s-16(N),CJX2s-18(N),CJX2s-22(N),
CJX2s-09(N)11A,CJX2s-12(N)11A,CJX2s-18(N)11A,CJX2v-09(N),
CJX2v-12(N),CJX2v-18(N),CJX2H-09(N),CJX2H-12(N),CJX2H-18(N),
CJX2H-09(N)Z,CJX2H-12(N)Z,CJX2H-18(N)Z

Ui:690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2s-09(N),CJX2s-09(N)11A,CJX2v-09(N),CJX2H-09(N),CJX2H-09(N)Z:

Ith:25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/9A,AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/3.5A,AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;

CJX2s-12(N),CJX2s-12(N)11A,CJX2v-12(N), CJX2H-12(N),CJX2H-12(N)Z:

Ith:25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/5A,AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

CJX2s-16(N):

Ith:25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/16A,AC380V/400V/16A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/5A,AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

CJX2s-18(N),CJX2s-18(N)11A,CJX2v-18(N),CJX2H-18(N),CJX2H-18 (N)Z:

Ith:32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/18A,AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/7.7A,AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;

CJX2s-22(N):

Ith:32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/22A,AC380V/400V/22A, AC660V/690V/14A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/7.7A,AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,240V,380/400V,415V,440V,

50Hz,50/60Hz;

DC 24V~48V,110V~250V (仅适用 CJX2H-Z);

极数:3P;

外壳防护等级: IP20(接线端子除外);

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A