



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304634824

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2s-120, CJX2s-160, CJX2s-185, CJX2s-225; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 29 日 有效期至：2029 年 05 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304634824

证书附页: 第 1 页 共 1 页

CJX2s-120, CJX2s-160, CJX2s-185, CJX2s-225; U_i :1000V; U_{imp} :8kV;
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; U_s : AC50/60Hz /DC: 110V、127V、220V、380V;
3P;
配用的辅助触头 FC4-11(CQC2019010304179271): I_{th} :10A; AC-15: 230V/3.13A,
380V/1.89A, 690V/1.04A; DC-13:125V/0.55A, 220V/0.31A;
CJX2s-120: I_{th} :200A;
AC-1: U_e/I_e : 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/200A;
AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/120A,380V/400V/120A, 660V/690V/86A;
AC-4: U_e/I_e : 220V/230V/54A,380V/400V/54A, 660V/690V/48A;
CJX2s-160: I_{th} :200A;
AC-1: U_e/I_e : 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/200A;
AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/160A,380V/400V/160A, 660V/690V/107A;
AC-4: U_e/I_e : 220V/230V/68A,380V/400V/68A, 660V/690V/57A;
CJX2s-185: I_{th} :275A;
AC-1: U_e/I_e : 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/275A;
AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/185A,380V/400V/185A, 660V/690V/107A;
AC-4: U_e/I_e : 220V/230V/81A,380V/400V/81A, 660V/690V/65A;
CJX2s-225: I_{th} :275A;
AC-1: U_e/I_e : 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/275A;
AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/225A,380V/400V/225A, 660V/690V/118A;
AC-4: U_e/I_e : 220V/230V/96A,380V/400V/96A, 660V/690V/85A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司