



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-912875
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-120, CJX2s-160,
CJX2s-185, CJX2s-225

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2s-120, CJX2s-160, CJX2s-185, CJX2s-225 商 标: / 样品数量: 32 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-05-05 完成日期: 2022-06-02	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2s-120, CJX2s-160, CJX2s-185, CJX2s-225; Ui:1000V; Uimp:8kV; 使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; Us: AC50/60Hz /DC: 110V、127V、220V、380V; 3P; 配用的辅助触头 FC4-11(CQC2019010304179271): lth:10A; AC-15: 230V/3.13A, 380V/1.89A, 690V/1.04A; DC-13:125V/0.55A, 220V/0.31A; CJX2s-120: lth:200A; AC-1: Ue/le: 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/200A; AC-3: Ue/le: 220V/230V/120A, 380V/400V/120A, 660V/690V/86A; AC-4: Ue/le: 220V/230V/54A, 380V/400V/54A, 660V/690V/48A; CJX2s-160: lth:200A; AC-1: Ue/le: 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V /200A; AC-3: Ue/le: 220V/230V/160A, 380V/400V/160A, 660V/690V/107A; AC-4: Ue/le: 220V/230V/68A, 380V/400V/68A, 660V/690V/57A; CJX2s-185: lth:275A; AC-1: Ue/le: 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/275A; AC-3: Ue/le: 220V/230V/185A, 380V/400V/185A, 660V/690V/107A; AC-4: Ue/le: 220V/230V/81A, 380V/400V/81A, 660V/690V/65A; CJX2s-225: lth:275A; AC-1: Ue/le: 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/275A; AC-3: Ue/le: 220V/230V/225A, 380V/400V/225A, 660V/690V/118A; AC-4: Ue/le: 220V/230V/96A, 380V/400V/96A, 660V/690V/85A;	
主检: 江真真 日期: 2022-06-02	 福建省产品质量检验研究院 2022年6月22日
审核: 陈圣杰 日期: 2022-06-21	
签发: 日期: 2022-06-22	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。	