



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2024CCC0304-4525838
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2s-25(N), CJX2s-32(N),
CJX2s-38(N), CJX2s-25(N) 11A,
CJX2s-32(N) 11A, CJX2s-38(N) 11A,
CJX2v-25(N), CJX2v-32(N),
CJX2v-38(N), CJX2H-25(N),
CJX2H-32(N), CJX2H-38(N),
CJX2H-25(N) Z, CJX2H-32(N) Z,
CJX2H-38(N) Z


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号：CJX2s-25(N), CJX2s-32(N), CJX2s-38(N), CJX2s-25(N)11A, CJX2s-32(N)11A, CJX2s-38(N)11A, CJX2v-25(N), CJX2v-32(N), CJX2v-38(N), CJX2H-25(N), CJX2H-32(N), CJX2H-38(N), CJX2H-25(N)Z, CJX2H-32(N)Z, CJX2H-38(N)Z 商 标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：19 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-10-18 完成日期：2024-12-11	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气（芜湖）有限公司 生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页

主检：  期：2024.12.12	
审核：  期：2024.12.12	
签发：  期：2024.12.12	

备注：本报告数据引用 00901- A2024CCC0304-4525839。

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页 2	见附页 2
原证书编号	2024010304634247	
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1045940	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页:

CJX2s-25(N), CJX2s-32(N), CJX2s-38(N), CJX2s-25(N)11A, CJX2s-32(N)11A,
CJX2s-38(N)11A, CJX2v-25(N), CJX2v-32(N), CJX2v-38(N), CJX2H-25(N), CJX2H-32(N),
CJX2H-38(N), CJX2H-25(N)Z, CJX2H-32(N)Z, CJX2H-38(N)Z

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3, AC-4;

CJX2s-25(N), CJX2s-25(N)11A, CJX2H-25(N), CJX2v-25(N), CJX2H-25(N)Z:

Ith:40A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/25A,AC380/400V/25A,AC660/690V/18A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/8.5A,AC380V/400V/8.5A,AC660/690V/4.4A;

CJX2s-32(N), CJX2s-32(N)11A, CJX2H-32(N), CJX2v-32(N), CJX2H-32(N)Z:

Ith:50A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/32A,AC380/400V/32A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/12A,AC380V/400V/12A,AC660/690V/7.5A;

CJX2s-38(N), CJX2s-38 (N)11A, CJX2v-38(N), CJX2H-38(N), CJX2H-38(N)Z:

Ith:50A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/38A,AC380/400V/38A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/14A,AC380V/400V/14A, AC660/690V/8.9A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V,110V~250V(DC 控制电压仅适用 CJX2H-Z);

外壳防护等级: IP20(接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/le:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A