



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号: V2021CQC107502-912876
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-265, CJX2s-330, CJX2s-400

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2s-265, CJX2s-330, CJX2s-400 商 标: / 样品数量: 25 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-05-26 完成日期: 2022-07-01	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2s-265, CJX2s-330, CJX2s-400; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; 使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; U_s : AC50/60Hz / DC: 110V、127V、220V、380V; 3P; 配用的辅助触头 FC4-11(CQC2019010304179271): I_{th} : 10A; AC-15: 230V/3.13A, 380V/1.89A, 690V/1.04A; DC-13: 125V/0.55A, 220V/0.31A; CJX2s-265: I_{th} : 315A; AC-1: U_e/I_e : 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/315A; AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/265A, 380V/400V/265A, 660V/690V/170A; AC-4: U_e/I_e : 220V/230V/117A, 380V/400V/117A, 660V/690V/105A; CJX2s-330: I_{th} : 380A; AC-1: U_e/I_e : 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V /380A; AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/330A, 380V/400V/330A, 660V/690V/225A; AC-4: U_e/I_e : 220V/230V/125A, 380V/400V/125A, 660V/690V/115A; CJX2s-400: I_{th} : 450A; AC-1: U_e/I_e : 220V/230V、380V/400V、660V/690V、1000V/450A; AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/400A, 380V/400V/400A, 660V/690V/303A; AC-4: U_e/I_e : 220V/230V/150A, 380V/400V/150A, 660V/690V/135A;	
主检:  日期: 2022-07-01	
审核:  日期: 2022-07-19	
签发:  日期: 2022-07-20	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。	