



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0304-4837989

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-40(N), CJX2s-50(N),
CJX2s-65(N), CJX2D-40(N)A,
CJX2D-50(N)A, CJX2D-65(N)A,
CJX2s-40(N)11A, CJX2s-50(N)11A,
CJX2s-65(N)11A, CJX2v-40(N),
CJX2v-50(N), CJX2v-65(N),
CJX2H-40(N), CJX2H-50(N),
CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z,
CJX2H-50(N)Z, CJX2H-65(N)Z

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号：CJX2s-40(N), CJX2s-50(N), CJX2s-65(N), CJX2D-40(N)A, CJX2D-50(N)A, CJX2D-65(N)A, CJX2s-40(N)11A, CJX2s-50(N)11A, CJX2s-65(N)11A, CJX2v-40(N), CJX2v-50(N), CJX2v-65(N), CJX2H-40(N), CJX2H-50(N), CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z, CJX2H-50(N)Z, CJX2H-65(N)Z 商 标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-08-26 完成日期：2025-10-27	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区															
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1。																
主检：黄轶婧 期：2025.10.28																
审核：王林 期：2025.10.28																
签发：庄晓雨 期：2025.10.28																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页 2</td><td>见附页 2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304650618</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-A2024CCC0304-4525837</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	2024010304650618		原测试报告编号	00901-A2024CCC0304-4525837		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	2024010304650618															
原测试报告编号	00901-A2024CCC0304-4525837															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

CJX2s-40(N), CJX2s-50(N), CJX2s-65(N), CJX2D-40(N)A, CJX2D-50(N)A, CJX2D-65(N)A, CJX2s-40(N)11A, CJX2s-50(N)11A, CJX2s-65(N)11A, CJX2v-40(N), CJX2v-50(N), CJX2v-65(N), CJX2H-40(N), CJX2H-50(N), CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z, CJX2H-50(N)Z, CJX2H-65(N)Z: Ui:690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2s-40(N), CJX2s-40(N)11A, CJX2v-40(N), CJX2D-40(N)A, CJX2H-40(N), CJX2H-40(N)Z:

Ith:60A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/40A, AC380/400V/40A, AC660/690V/34A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/18.5A, AC380V/400V/18.5A, AC660/690V/9A;

CJX2s-50(N), CJX2s-50(N)11A, CJX2v-50(N), CJX2D-50(N)A, CJX2H-50(N), CJX2H-50(N)Z:

Ith:80A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/50A, AC380/400V/50A, AC660/690V/39A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/24A, AC380V/400V/24A, AC660/690V/12A;

CJX2s-65(N), CJX2s-65(N)11A, CJX2v-65(N), CJX2D-65(N)A, CJX2H-65(N)A, CJX2H-65(N)Z:

Ith:80A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/65A, AC380/400V/65A, AC660/690V/42A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/28A, AC380V/400V/28A, AC660/690V/14A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V, 50Hz, 50/60Hz;

DC24V~48V, 110V~250V (DC 控制电压仅适用 CJX2H-Z);

外壳防护等级:IP20 (接线端子除外);

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/le:AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A