



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0304-4837988

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-40(N), CJX2s-50(N),  
CJX2s-65(N), CJX2D-40(N)A,  
CJX2D-50(N)A, CJX2D-65(N)A,  
CJX2s-40(N)11A, CJX2s-50(N)11A,  
CJX2s-65(N)11A, CJX2v-40(N),  
CJX2v-50(N), CJX2v-65(N),  
CJX2H-40(N), CJX2H-50(N),  
CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z,  
CJX2H-50(N)Z, CJX2H-65(N)Z


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>样品名称：交流接触器</p> <p>型 号：CJX2s-40(N),<br/>CJX2s-50(N), CJX2s-65(N),<br/>CJX2D-40(N)A, CJX2D-50(N)A,<br/>CJX2D-65(N)A,<br/>CJX2s-40(N)11A, CJX2s-50(N)11A,<br/>CJX2s-65(N)11A,<br/>CJX2v-40(N), CJX2v-50(N),<br/>CJX2v-65(N), CJX2H-40(N),<br/>CJX2H-50(N), CJX2H-65(N),<br/>CJX2H-40(N)Z, CJX2H-50(N)Z,<br/>CJX2H-65(N)Z</p> <p>商 标：DELIXI ELECTRIC</p> <p>样品数量：2 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2025-08-26</p> <p>完成日期：2025-10-27</p> | <p>委托人：德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者：德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业：德力西电气（芜湖）有限公司</p> <p>生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
见附页 1。

|                                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 主检：  期：2025.10.28 |  |
| 审核：  期：2025.10.28 |                                                                                      |
| 签发：  期：2025.10.28 |                                                                                      |

备注：本报告数据引用 00901-A2025CCC0304-4837989。

| 变更项目    | 变更前                        | 变更后   |
|---------|----------------------------|-------|
| 变更内容    | 见附页 2                      | 见附页 2 |
| 原证书编号   | 2024010304634249           |       |
| 原测试报告编号 | 00901-A2024CCC0304-4525836 |       |
| 原检测单位   | 上海电器设备检测所有限公司              |       |

## 附页 1:

CJX2s-40(N), CJX2s-50(N), CJX2s-65(N), CJX2D-40(N)A, CJX2D-50(N)A, CJX2D-65(N)A, CJX2s-40(N)11A, CJX2s-50(N)11A, CJX2s-65(N)11A, CJX2v-40(N), CJX2v-50(N), CJX2v-65(N), CJX2H-40(N), CJX2H-50(N), CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z, CJX2H-50(N)Z, CJX2H-65(N)Z: Ui:690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2s-40(N),CJX2s-40(N)11A,CJX2v-40(N), CJX2D-40(N)A ,CJX2H-40(N), CJX2H-40(N)Z:

Ith:60A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380/400V/40A,AC660/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/18.5A,AC380V/400V/18.5A, AC660/690V/9A;

CJX2s-50(N),CJX2s-50(N)11A,CJX2v-50(N), CJX2D-50(N)A ,CJX2H-50(N), CJX2H-50(N)Z:

Ith:80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380/400V/50A,AC660/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/24A ,AC380V/400V/24A, AC660/690V/12A;

CJX2s-65(N),CJX2s-65(N)11A,CJX2v-65(N),CJX2D-65(N)A,CJX2H-65(N)A, CJX2H-65(N)Z:

Ith:80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380/400V/65A,AC660/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/28A ,AC380V/400V/28A, AC660/690V/14A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V, 240V,380V/400V,415V,440V, 50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V, 110V~250V (DC 控制电压仅适用 CJX2H-Z);

外壳防护等级:IP20 (接线端子除外);

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A