



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304677094

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
CJX2s-500、CJX2s-630；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 16 日 有效期至：2029 年 08 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304677094

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2s-500、CJX2s-630; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1000V(仅 AC-1); Ith: 630A, 700A;
CJX2s-500; Ith: 630A; AC-1: AC1000V/630A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/175A, AC380V/400V/175A, AC660V/690V/150A;
CJX2s-630; Ith: 700A; AC-1: AC1000V/700A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/225A, AC380V/400V/225A, AC660V/690V/200A;
Iq=50kA(AC400V); 50Hz/60Hz;
Us: AC/DC110V、AC/DC127V、AC/DC220V、AC/DC220/230V、AC/DC240V、AC/DC380V、AC/DC380/400V/(AC: 50Hz/60Hz), 3P; IP00(主电路), IP20(控制电路和辅助电路);
配用的辅助触头(FC4-11, 证书号 CQC2019010304179271): 1N01NC; Ith: 10A;
Ui: 690V; AC-15: AC230V/3.13A, AC380V/1.89A, AC690V/1.04A; DC-13: DC125V/0.55A, DC220V/0.31A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304677094

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

CJX 2s - □

AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值

设计序号

交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司