



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号：A2024CCC0304-4450149
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：CJX2s-500、CJX2s-630

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJX2s-500、CJX2s-630 商 标: / 样品数量: 30 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-05-27 完成日期: 2024-07-03	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2s-500、CJX2s-630; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1000V(仅 AC-1); Ith: 630A, 700A; CJX2s-500; Ith: 630A; AC-1: AC1000V/630A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/175A, AC380V/400V/175A, AC660V/690V/150A; CJX2s-630; Ith: 700A; AC-1: AC1000V/700A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/225A, AC380V/400V/225A, AC660V/690V/200A; Iq=50kA(AC400V); 50Hz/60Hz; Us: AC/DC110V、AC/DC127V、AC/DC220V、AC/DC220/230V、AC/DC240V、AC/DC380V、AC/DC380/400V/(AC: 50Hz/60Hz), 3P; IP00(主电路), IP20(控制电路和辅助电路); 配用的辅助触头(FC4-11, 证书号 CQC2019010304179271): 1NO1NC; Ith: 10A; Ui: 690V; AC-15: AC230V/3.13A, AC380V/1.89A, AC690V/1.04A; DC-13: DC125V/0.55A, DC220V/0.31A	
主检:  日期: 2024-07-03	 福建省产品质量检验研究院 2024 年 7 月 29 日
审核:  日期: 2024-07-26	
签发:  日期: 2024-07-29	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。	