



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304634254

认证委托人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
CJX2s-06, CJX2v-06; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 03 日 有效期至：2029 年 05 月 27 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304634254

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2s-06, CJX2v-06

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:16A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/6A,AC380/400V/6A,AC660/690V/3.8A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/2.6A,AC380V/400V/2.6A,AC660/690V/1A;

使用类别:AC-3, AC-4;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,
50Hz,50/60Hz;

外壳防护等级: IP20(接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO 或 1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304634254

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：



注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：01、10

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司