



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0304-4838116

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-75(N), CJX2s-80(N),
CJX2s-95(N), CJX2s-100(N),
CJX2s-80(N) 11A, CJX2s-95(N) 11A,
CJX2v-80(N), CJX2v-95(N),
CJX2H-80(N), CJX2H-95(N),
CJX2H-80(N) Z, CJX2H-95(N) Z,
CJX2D-80(N) A, CJX2D-95(N) A

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号：CJX2s-75(N), CJX2s-80(N), CJX2s-95(N), CJX2s-100(N), CJX2s-80(N)11A, CJX2s-95(N)11A, CJX2v-80(N), CJX2v-95(N), CJX2H-80(N), CJX2H-95(N), CJX2H-80(N)Z, CJX2H-95(N)Z, CJX2D-80(N)A, CJX2D-95(N)A 商 标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-08-26 完成日期：2025-10-28	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区															
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1。																
主检：黄轶婧 期：2025.10.28																
审核：冯林 期：2025.10.28																
签发：庄晓丽 期：2025.10.28																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页 2</td><td>见附页 2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304650619</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-A2024CCC0304-4525835</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	2024010304650619		原测试报告编号	00901-A2024CCC0304-4525835		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	2024010304650619															
原测试报告编号	00901-A2024CCC0304-4525835															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页:

CJX2s-75(N), CJX2s-80(N), CJX2s-95(N), CJX2s-100(N), CJX2s-80(N)11A, CJX2s-95(N)11A,
CJX2v-80(N), CJX2v-95(N), CJX2H-80(N), CJX2H-95(N), CJX2H-80(N)Z, CJX2H-95(N)Z,
CJX2D-80(N)A, CJX2D-95(N)A

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:125A;

使用类别:AC-3, AC-4;

CJX2s-75(N):

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/75A,AC380/400V/75A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/37A,AC380V/400V/37A,AC660/690V/17.3A;

CJX2s-80(N), CJX2s-80(N)11A, CJX2v-80(N), CJX2H-80(N), CJX2H-80(N)Z,CJX2D-80(N)A:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380/400V/80A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/37A,AC380V/400V/37A,AC660/690V/17.3A;

CJX2s-95(N), CJX2s-95(N)11A, CJX2v-95(N), CJX2H-95(N); CJX2H-95(N)Z, CJX2D-95(N)A:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/95A,AC380/400V/95A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/44A,AC380V/400V/44A, AC660/690V/21.3A;

CJX2s-100(N):

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/100A,AC380/400V/100A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/44A,AC380V/400V/44A, AC660/690V/21.3A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V,110V~250V(DC 控制电压仅适用 CJX2H-Z);

外壳防护等级:IP20 (接线端子除外);

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A