



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1045944

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-80(N), CJX2s-95(N),
CJX2sK-80(N), CJX2sK-95(N),
CJX2v-80(N), CJX2v-95(N),
CJX2H-80(N), CJX2H-95(N),
CJX2H-80(N)Z, CJX2H-95(N)Z

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2s-80(N), CJX2s-95(N), CJX2sK-80(N), CJX2sK-95(N), CJX2v-80(N), CJX2v-95(N), CJX2H-80(N), CJX2H-95(N), CJX2H-80(N)Z, CJX2H-95(N)Z 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-02-17 完成日期: 2023-03-10	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力 西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力 西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德 力西高科技工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页

主检:  日期: 2023.03.17	
审核:  日期: 2023.03.17	
签发:  日期: 2023.03.17	

备注:		
变更项目	变更前	变更后
安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)制造商(生产厂)新增	意法半导体有限公司	意法半导体有限公司 雅特力科技(重庆)有限公司
安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)型号规格/牌号新增	STM32L011D4P6	STM32L011D4P6 AT32F421F8P7
原证书编号	CQC2014010304711873	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-810704	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页:

CJX2s-80(N),CJX2s-95(N),CJX2sK-80(N),CJX2sK-95(N),CJX2v-80(N),CJX2v-95(N),
CJX2H-80(N),CJX2H-95(N),CJX2H-80(N)Z,CJX2H-95(N)Z

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:125A;

使用类别:AC-3, AC-4;

CJX2s-80,CJX2s-80N,CJX2sK-80,CJX2sK-80N,CJX2v-80,CJX2v-80N,CJX2H-80,
CJX2H-80N,CJX2H-80Z,CJX2H-80NZ:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380/400V/80A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/37A,AC660/690V/17.3A;

CJX2s-95,CJX2s-95N,CJX2sK-95,CJX2sK-95N,CJX2v-95,CJX2v-95N,CJX2H-95,
CJX2H-95N,CJX2H-95Z,CJX2H-95NZ:

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/95A,AC380/400V/95A,AC660/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/44A, AC660/690V/21.3A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V,110V~250V;

外壳防护等级:IP20 (接线端子除外);

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A