



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:




申请编号: V2021CQC107502-894343
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ47P

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 小型断路器 型 号: DZ47P 商 标: / 样品数量: 20 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-12-21 完成日期: 2021-12-30	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47P Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; Ics=Icn: 4.5kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭)	
主检: 高云燕 签名:  日期: 2022-01-04	
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-01-04	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-01-06	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图	